産山村小中学校耐震性能一覧表

【凡　例】

〈構造〉

1．「ＲＣ」；鉄筋コンクリート造　　2．「Ｓ」；鉄骨造

〈適否〉

1．「○」：Ｓ５６年以降の現行建築基準法の基準により建築されたもの、又は２次診断の結果、文部科学省基準で耐震性がある（Is≧０．７）と認められるもの、及び耐震改修を行ったもの

2．「×」：２次診断の結果、文部科学省の基準で耐震性がない（Is＜0.7）と認められるもの

〈耐震性能等の概要〉

1．「新耐震基準適合」：本村の小学校の建物は、Ｓ５６年以降の現行の建築基準法の基準により建築されたもので、耐震診断の必要は無く耐震性は確保されています。

2．「２次診断済み（改修不要）：Is 値」：精密な耐震診断の結果、改修等の必要がなかったもの

〈Is 値〉

Is 値０．３未満は、大規模地震等に対して倒壊または崩壊する危険性が高いとされている（国土交通省告示第１８４号（平成１８年））

【平成 21 年 1 月 5 日現在】

市町村名	施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積	耐震性能等				
								適否	概　要	Is 値		
										Is<0.3	0.3≦Is<0.7	0.7≦Is
産山村	【小学校】											
	産山小学校	校舎	○	Ｈ１８	ＲＣ	3	1,999	○	新耐震基準適合			
	【中学校】											
	産山中学校	校舎	○	Ｓ53	ＲＣ	3	1,960	○	旧耐震基準適合			0.80
		体育館	○	Ｈ２	Ｓ	1	1,261	○	新耐震基準適合			